



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 телефон доверия (3522) 23-99-99  
 отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
 в городе Курган, ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321  
**МАКУШИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
 в городе Макушино, ул. Энергетиков, 10, телефон/факс: (35236) 2-10-51

с. Мокроусово  
 (место составления акта)

"25" апреля 2018 г.  
 (дата составления акта)  
 11 ч. 00 мин.  
 (время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного надзора**  
**органа государственной власти (местного самоуправления)**  
**№ 03**

По адресу(ам): Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово  
 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 3 от «16» марта 2018 года Врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Довыденко Максима Николаевича  
 (вид документа с указанием регистрационного номера, даты), фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Администрации Мокроусовского сельсовета Мокроусовского района Курганской области  
 (полное наименование места) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления)

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня  
 (рабочих дней)

Акт составлен: Макушинским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области  
 (наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): Важенин Александр Владимирович Глава Администрации Мокроусовского сельсовета

Лицо(а), проводившее проверку: подполковник внутренней службы Тавожняцкий Виктор Юрьевич начальник Макушинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области  
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), должности экспертов или их наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Важенин Александр Владимирович  
 (фамилия, имя, отчество, (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки  выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности установленных федеральным законодательством:

№ п/п	Вид нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации требования которого не выполнены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
		3	4
1			

1.	Не созданы в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	Администрация Мокроусовского сельсовета Мокроусовского района Курганской области
2.	Территории общего пользования поселений не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	Администрация Мокроусовского сельсовета Мокроусовского района Курганской области

выявлены нарушения требований:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
3.	В организации не разработаны и не согласованы с территориальными органами государственного пожарного надзора специальные программы обучения.	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 51, п.53 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	Должностное лицо – Глава Администрация Мокроусовского сельсовета Важенин А.В.
4.	На территории населенного пункта д. Пороги звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре находится в не рабочем состоянии.	п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»	Должностное лицо – Глава Администрация Мокроусовского сельсовета Важенин А.В.
5.	У водоемчика в д. Пороги (р. Кизак) не выполнен подъезд с твердым покрытием и площадкой размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 63, 68 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.16, 80 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года; п. 9.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	Администрация Мокроусовского сельсовета Мокроусовского района Курганской области

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Прилагаемые документы

М.П.


  
 (по инициалам, фамилия, инициалы)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Глава Мокроусовского сельсовета Важенин А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

