


**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170  
Почтовый адрес: 641230, Курганская область,  
Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 42.  
Телефон, факс: 8 (35233) 21132  
ОКПО 01930480  
ОГРН 1054500008925  
ИНН/КПП 4501113468/ 450502001

Реквизиты аттестата аккредитации:  
Номер аттестата аккредитации: № РОСС RU.0001.513036  
Дата регистрации аттестата: 30.10.2014

Утверждаю  
Руководитель ИЛЦ филиал ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Курганской области в  
Варгашином, Лебяжьевском,  
Мокроусовском районах»  
 Терентьева Л.Д.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1031 от 5 июля 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Геков В.А.

2. Юридический адрес: Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул.Советская, 39

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованных систем

4. Место отбора: Водоразборная колонка № 186, Мокроусовский район, с. Мокроусово

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 05.07.2016 с 10:05 до 10:10

Ф.И.О., должность: Чугунова Ю. И. помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.07.2016 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 9 от 22.12.2015

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

8. Код образца (пробы): 01.16.1031

9. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора                   | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1     | pH-метр pH-150M               | 0200            | 115694                    | 10.08.2016    |
| 2     | Электронные весы серии HL-400 | H 901000877     | 117525                    | 08.07.2016    |

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.


## Результаты испытаний

| №№ п/п  | Определяемые показатели               | Единицы измерения | Результаты испытаний   | Величина допустимого уровня | НД на метод исследования |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>  |                                       |                   |                        |                             |                          |
| Образец поступил 05.07.2016 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 1031<br>дата начала испытаний 05.07.2016 15:10 дата выдачи результата 06.07.2016 14:27 |                                       |                   |                        |                             |                          |
| 1   | Общие колиформные бактерии            | бактерий в 100 мл | не обнаружены в 100 мл | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01          |
| 2   | ОМЧ                                   | КОЕ/мл            | 10                     | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01          |
| 3   | Термотолерантные колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружены в 100 мл | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01          |
| Ответственный за проведение испытаний   |                                       |                   |                        |                             |                          |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

фельдшер-лаборант


Пригородова Т. Н.

 Чулкова П. И. эксперт-химик

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 1031 "Вода питьевая централизованных систем" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Специалист, ответственный за заключение:



Терентьева Л. Д. Эксперт по общей гигиене